



- Legende geplante Leitungen**
- Trinkwasser (Ausführung Hausanschüsse) jeweils mit Hausanschlußschieber in Dimension PEHD 40x3,7)
 - Unterflurhydrant DN100 bzw. Spülhydrant DN80
 - ⊗ Hauptabsperrschieber DN100
 - Schmutzwasserleitung mit Kontrollschacht DN1000 (Beton/Abdeckung Klasse D/400 kN) Ausführung Hausanschüsse DN150 PP SN10 / Hausanschlußschächte DN600
 - Regenwasserleitung mit Kontrollschacht DN600
 - ⊗ Versickerungsanlage (Rohrriegle) mit Spülschichten DN600 / Rigolenbauhöhe 0,50 m
 - SED Sedimentationsschacht DN1000
 - Straßenablauf
 - FS Regenwasser- Filterschacht DN1000
 - RZ Regenwasser-Zisterne DN2000 / 8 m³
 - Straßendrainage DN100 mit Spülschacht
 - Kabel Eit Niederspannung
 - SB Kabel Straßenbeleuchtung
 - ⊕ Straßenleuchte
 - TK Kabel Telekom
 - Nahwärmeleitung Zweileitersystem (Vorlauf / Rücklauf) Dimensionierung nach Planung EWB

BAUGRUNDINSTITUT RICHTER
 Liselotte-Herrmann-Str. 4 • 02625 Bautzen
 Tel.: 03591 270 647 • Fax: 03591 270 649

Lageplan: Anlage 1 Auftrag 4182/20

Vorabzug

Projekt
**Vorhabenbezogener Bebauungsplan
 "Wohngebiet Südhöhe Bautzen-Oberkaina"**

Planbezeichnung
Erschließungsplan Medien

Planungsträger
 Stadt Bautzen
 Fleischmarkt 1
 02625 Bautzen

Vorhabenträger
 schinkel.projects GmbH
 Blasewitzer Str. 41
 01307 Dresden

Planung:
 Ingenieurbüro W. Gootz
 An der Wehrbrücke 18
 01904 Neukirch/Laus.

geprüft:
 ..
 Datum:
 Unterschrift, Stempel



ENTWURFSPLANUNG

gez:	Blattgröße:	Plandatum:	DIN:
Gootz / Klockow		17.11.2020	
Projektnr:	Maßstab:	FB / LPH / Plannr.:	Index:
F19094	1 : 500	F/2/L03	